

Zwischenbericht Trinkwasser vom 6.7.2012

11:00 Anruf von Dr. Inreiter, AGES – Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung der Proben vom 4.7.

Untersuchungsergebnisse für die Netzproben

Entnahmestelle	Ergebnis	Entnahmestelle	Ergebnis
Küche in der Schule	Probe in Ordnung	Kindergarten	Probe in Ordnung
Hamberg	Probe in Ordnung	Lichtenhag	Probe in Ordnung
Aschlberg	Probe in Ordnung		

Gesamtergebnis:

Alle Netzproben ergaben Trinkwasserqualität, auch von den Leitungen, bei denen zum Zeitpunkt der Probenahme noch kein Desinfektionsmittel angekommen war.

Entwarnung:

Die offizielle Beendigung der Vorsichtsmaßnahmen kann erst nach Vorliegen des schriftlichen Befundes bei der Behörde erfolgen. Der Befund wurde uns für Montag, dem 9.7., zugesagt.

Die Sicherheitsdesinfektion werden wir am 11.7. beenden.

Untersuchungsergebnisse für die ausgeleiteten Quellen

Entnahmestelle	Ergebnis	Entnahmestelle	Ergebnis
Stiftswald 1	Probe in Ordnung	Eder 1	Probe in Ordnung
Stiftswald 2	Probe in Ordnung	Eder 2	Probe in Ordnung
Stiftswald 3	Probe in Ordnung	Eder 3	2 Coli,
Hinterleiten 1	Probe in Ordnung	Eder 4	6 Coli, 2 Enterok.
Zulauf HB	Probe in Ordnung	Eder 5	Probe in Ordnung
Drucksteigerung	Probe in Ordnung		

Weitere Vorgangsweise

Die Ederquellen bleiben bis auf weiters ausgeleitet. Die Fassungsstränge 3 und 4 werden genauer analysiert. Alle übrigen Quellen werden zur Sicherung der Versorgung noch heute wieder zugeleitet.

Projekt für die Verbesserung des Schutzes unseres Trinkwassers

Die Ereignisse der vergangenen Tage haben gezeigt, dass eine Verbesserung des Schutzes unseres Trinkwassers nötig ist. Entsprechende Maßnahmen haben wir in unserer Finanzplanung für heuer und in der Vorschau auf die nächsten Jahre schon vorgesehen (Genossenschaftsversammlung vom 16.3.2012).

Zunächst wollen wir aber in einem Projekt der Wasserrechtsbehörde ein schlüssiges Gesamtkonzept vorlegen und es anschließend mit hoher Priorität umsetzen.

Danke

Wir bedanken uns

- bei unseren Mitgliedern für das gezeigte Verständnis
- bei den Behörden und OÖ. Wasser für die gute Zusammenarbeit
- bei der Gemeinde und bei der Fa. Wartner für die organisatorische Unterstützung
- bei den Medien für die rasche und sachliche Information der Bevölkerung

Dipl.-Ing. Dr. Franz Zeilinger
Obmann der Wassergenossenschaft